

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			160	727.54	505.56	547.06	748.38	494.12	450.34	551.61	406.88	595.89	731.95	296.39
燃焼ガス		測定日				R4.4.2	R4.5.4	R4.6.26	R4.7.4	R4.8.16	R4.9.3	R4.10.2	R4.11.4	R4.12.23	R5.1.16	R5.2.6	R5.3.12
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			1093	1155	1166	1162	1142	1110	1122	1051	1034	1022	987	979
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			11	6	16	4	9	11	8	10	10	11	7	9
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C			502	411	454	416	476	487	457	441	459	491	488	491
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日						R4.7.22		R4.9.8	R4.10.13	R4.11.21		R5.1.26		R5.3.4
		ガス処理設備	実施日			R4.4.7				R4.8.1	R4.9.14	R4.10.17	R4.11.30		R5.1.26	R5.2.28	
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				令和4年12月28日											
		測定結果	ng-TEQ/min	5.0以下	0.05以下	0.027											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定		採取日				令和4年6月28日				令和4年12月28日							
		測定結果通知日				令和4年7月25日				令和5年1月24日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	56				39							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K値=17.5以下	K値=17.5以下	0.016				0.6未満							
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m ³ n	700以下	163以下	19				37							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	11.7				22							
ばいじん		測定結果	g/m ³ n	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.02未満							
全水銀		測定結果	μg/m ³	50以下		38				5.5							

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				法規制値	自主管理値													
一般廃棄物		処理量	t			2.06	778.72	998.18	286.53	791.34	595.08	529.27	787.56	582.44	408.74	612.49	566.79	
燃焼ガス		測定日					R4.5.4	R4.6.26	R4.7.4	R4.8.16	R4.9.3	R4.10.2	R4.11.4	R4.12.23	R5.1.16	R5.2.6	R5.3.12	
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C				1078	1106	1131	1101	1164	1226	1049	1026	991	974	981	
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm				10	7	8	9	11	19	20	11	9	15	11	
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C					470	493	479	468	464	388	450	488	492	494	493
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			R4.4.6			R4.7.22		R4.9.11	R4.10.14	R4.11.29		R5.1.24		R5.3.4	
		ガス処理設備	実施日			R4.4.7				R4.8.1	R4.9.14	R4.10.14	R4.11.30		R5.1.26	R5.2.26		
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				令和4年12月27日												
		測定結果	ng-TEQ/min	5.0以下	0.05以下	0.026												
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定		採取日				令和4年6月28日				令和4年12月27日								
		測定結果通知日				令和4年7月25日				令和5年1月24日								
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	38				14								
硫黄酸化物		測定結果	K値	K=17.5以下	K=17.5以下	0.004				0.5未満								
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m ³ n	700以下	163以下	17				25								
		測定結果	ppm	430以下	100以下	10.5				15								
ばいじん		測定結果	g/m ³ n	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.02未満								
全水銀		測定結果	μg/m ³	50以下		41				48								