

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			116.6	969.1	227.9	490.7	795.1	538.2	505.1	423.9	611.8	521.4	281.3	832.1
燃焼ガス		測定日				R6.4.1	R6.5.7	R6.6.26	R6.7.9	R6.8.24	R6.9.14	R6.10.11	R6.11.8	R6.12.29	R7.1.1	R7.2.24	R7.3.28
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			1006	1018	1025	1010	1032	1021	1022	1012	1019	982	982	1013
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			7	5	9	5	3	7	4	5	5	7	4	4
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C			491	453	438	445	461	452	471	445	479	491	470	470
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			R6.4.5		R6.6.7	R6.7.17	R6.8.30	R6.9.25	R6.10.28	R6.11.20		R7.1.8	R7.2.6	R7.3.18
		ガス処理設備	実施日			R6.4.7		R6.6.4	R6.7.9	R6.9.3	R6.9.27	R6.10.27	R6.11.23		R7.1.10	R7.2.16	
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				令和6年11月13日											
		測定結果	ng-TEQ/min	5.0以下	0.05以下	0.0034											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定	煙突入口	採取日				令和6年7月4日			令和6年11月13日								
		測定結果通知日				令和6年8月1日			令和6年12月10日								
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	100以下	57			51								
硫黄酸化物		測定結果	K値	K値=17.5以下	K値=17.5以下	0.005未満			0.5未満								
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m ³ n	700以下	163以下	27			22								
		測定結果	ppm	430以下	100以下	16.6			13.5								
ばいじん		測定結果	g/m ³ n	0.15以下	0.02以下	0.001未満			0.002未満								
全水銀		測定結果	μg/m ³	50以下		15			6.5								

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
				法規制値	自主管理値													
一般廃棄物		処理量	t			0.9	1014.3	543.9	590.5	565.3	550.7	543.2	443.4	679.5	652.8	273	812.5	
燃焼ガス		測定日					R6.5.7	R6.6.26	R6.7.15	R6.8.24	R6.9.14	R6.10.11	R6.11.8	R6.12.29	R7.1.1	R7.2.24	R7.3.28	
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C				996	1008	1008	1036	1039	1036	1008	1012	994	954	1016	
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm				5	5	7	6	4	4	6	5	7	10	6	
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C					472	461	472	449	413	451	457	470	458	495	465
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			R6.4.3		R6.6.10	R6.7.23	R6.8.30	R6.9.25	R6.10.29	R6.11.20		R7.1.10	R7.2.6	R7.3.18	
		ガス処理設備	実施日			R6.4.7		R6.6.4	R6.7.31	R6.9.3	R6.9.27	R6.10.27	R6.11.23		R7.1.10	R7.2.16		
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				令和6年11月12日												
		測定結果	ng-TEQ/min	5.0以下	0.05以下	0.0047												
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定	煙突入口	採取日				令和6年7月4日			令和6年11月12日									
		測定結果通知日				令和6年8月1日			令和6年12月10日									
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	100以下	25			36									
硫黄酸化物		測定結果	K値	K=17.5以下	K=17.5以下	0.005未満			0.5未満									
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m ³ n	700以下	163以下	48			20									
		測定結果	ppm	430以下	100以下	29.5			12									
ばいじん		測定結果	g/m ³ n	0.15以下	0.02以下	0.001未満			0.001未満									
全水銀		測定結果	μg/m ³	50以下		3			17									