

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			138.4	717.9	321.8	789.7	502.5	386.9	524.8	465.2	776.2	438.9	733	703.4
燃焼ガス		測定日				R7.4.1	R7.5.5	R7.6.2	R7.7.13	R7.8.24	R7.9.28	R7.10.9	R7.11.5	R7.12.14	R8.1.10	R8.2.6	R8.3.16
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			999	1008	1011	1020	1007	1018	1035	1009	1019	1019	996	979
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			7	6	13	7	6	6	8	11	9	7	5	7
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C			489	464	375	409	454	478	462	478	428	475	489	501
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			R7.4.9	R7.5.23	R7.6.16		R7.8.13	R7.9.12	R7.10.15	R7.11.20		R8.1.16	R8.2.25	
		ガス処理設備	実施日			R7.4.9	R7.5.22	R7.6.21		R7.8.9	R7.9.10	R7.10.22	R7.11.20		R8.1.22		R8.3.2
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				令和7年11月13日											
		測定結果	ng-TEQ/min	5.0以下	0.05以下	0.0034											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定	煙突入口	採取日				令和7年6月11日				令和7年11月13日							
		測定結果通知日				令和7年6月30日				令和7年12月5日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	57				38							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K値=17.5以下	K値=17.5以下	0.005未満				0.6未満							
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m ³ n	700以下	163以下	32				28							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	19.7				17.0							
ばいじん		測定結果	g/m ³ n	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.002未満							
全水銀		測定結果	μg/m ³	50以下		11				13							

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			152.6	670.7	457.3	1046.5	491.6	356.3	500.1	462.8	600.2	352.1	667.8	666.4
燃焼ガス		測定日				R7.4.1	R7.5.5	R7.6.2	R7.7.13	R7.8.24	R7.9.28	R7.10.9	R7.11.5	R7.12.19	R8.1.10	R8.2.6	R8.3.16
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	°C			986	1006	1024	1019	1024	1005	1020	988	993	981	984	967
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	°C			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			6	9	4	8	10	8	9	4	4	5	5	5
溶融炉温度	溶融炉	測定結果	°C			490	470	468	435	466	490	478	489	488	490	490	493
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			R7.4.14	R7.5.22	R7.6.17		R7.8.12	R7.9.12	R7.10.20	R7.11.25		R8.1.15	R8.2.25	
		ガス処理設備	実施日			R7.4.9	R7.5.22	R7.6.21		R7.8.9	R7.9.10	R7.10.22	R7.11.20		R8.1.22		R8.3.2
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				令和7年11月14日											
		測定結果	ng-TEQ/min	5.0以下	0.05以下	0.0025											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年4回測定	煙突入口	採取日				令和7年6月11日				令和7年11月14日							
		測定結果通知日				令和7年6月30日				令和7年12月3日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	68				53							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K=17.5以下	K=17.5以下	0.006未満				0.5未満							
塩化水素		測定結果 (O2換算値)	mg/m ³ n	700以下	163以下	22				2.7							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	13.5				2							
ばいじん		測定結果	g/m ³ n	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.001未満							
全水銀		測定結果	μg/m ³	50以下		4.8				5.8							