

北松北部クリーンセンター維持管理記録(1号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			35.5		34.4	33.0	34.3	32.7	35.8	34.9	35.3	34.9	33.0	35.8
燃焼ガス		測定日				H28.4.14		H28.6.13	H28.7.25	H28.8.11	H28.9.8	H28.10.6	H28.11.30	H28.12.9	H29.1.25	H29.2.6	H29.3.15
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	℃			1114		1129	1108	1127	1117	1月16日	1128	1130	1109	1115	1131
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	℃			205		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			8.4		11.8	12.5	10.9	10.9	11.7	7.5	6.2	6.3	6	4.9
溶融炉温度	溶融炉炉頂	測定結果	℃			388		410	424	399	401	386	446	446	437	440	388
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			H28.4.3			H28.7.12		H28.9.22		H28.11.11			H29.2.20	
		ガス処理設備	実施日			H28.4.8	H28.5.8		H28.7.21		H28.9.23		H28.11.16		H29.1.13	H29.2.21	
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				平成28年12月1日											
		測定結果	ng-TEQ/m ³	5.0以下	0.05以下	0.036											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年2回測定	煙突入口	採取日				平成28年6月28日				平成28年12月1日							
		測定結果通知日				平成28年7月15日				平成29年1月11日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	32				32							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K値=17.5以下	K値=17.5以下	1.2				0.5未満							
塩化水素		測定結果 (O ₂ 換算値)	mg/m ³	700以下	163以下	0.7				17							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	0.43				10							
ばいじん		測定結果	g/m ³	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.001							

北松北部クリーンセンター維持管理記録(2号炉)

項目	測定位置	項目		規制基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				法規制値	自主管理値												
一般廃棄物		処理量	t			33.8		36.4	32.5	33.8	35.4	35.1	35.3	35.4	35.1	34.4	34.3
燃焼ガス		測定日				H28.4.16		H28.6.20	H28.7.27	H28.8.7	H28.9.1	H28.10.9	H28.11.28	H28.12.12	H29.1.26	H29.2.7	H29.3.21
燃焼室ガス温度	炉出口	測定結果	℃			1089		1112	1140	1135	1143	1113	1111	1107	1106	1105	1113
集塵器入り口温度	バグフィルター入口	測定結果	℃			205		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
一酸化炭素濃度	バグフィルター出口	測定結果	ppm			10.7		6.2	6.3	10.4	5.5	8.9	3.6	7	11.3	8.6	9
溶融炉温度	溶融炉炉頂	測定結果	℃			380		408	324	369	378	412	432	396	438	444	444
堆積したばいじんの除去		冷却設備	実施日			H28.4.3			H28.7.12		H28.9.22		H28.11.11		H29.1.16	H29.2.20	
		ガス処理設備	実施日			H28.4.8	H28.5.8		H28.7.21		H28.9.23		H28.11.16		H29.1.13	H29.2.21	
排ガス中のダイオキシン類濃度 ※年1回測定	バグフィルター出口	ガス採取日				平成28年12月2日											
		測定結果	ng-TEQ/m ³	5.0以下	0.05以下	0.027											
排ガス中のばい煙濃度測定結果 ※年2回測定	煙突入口	採取日				平成28年6月28日				平成28年12月2日							
		測定結果通知日				平成28年7月15日				平成29年1月11日							
窒素酸化物	煙突入口	測定結果	ppm	250以下	100以下	37				19							
硫黄酸化物		測定結果	K値	K=17.5以下	K=17.5以下	0.5未満				0.5未満							
塩化水素		測定結果 (O ₂ 換算値)	mg/m ³	700以下	163以下	0.7				18							
		測定結果	ppm	430以下	100以下	0.43				11							
ばいじん		測定結果	g/m ³	0.15以下	0.02以下	0.001未満				0.002未満							